

Ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) 92 §:n mukainen päätös Purkupiha Oy

YMPLTK 28.01.2025 § 4
1498/11.01.00/2021

Asia:

Asikkalan ympäristölautakunta on myöntänyt 11.02.2020 § 14 Purkupiha Oy:lle ympäristöluvan betoni-, tiili- ja puujätteen käsittelyyn ja varastointiin sekä metallijätteen varastointiin. Luvassa ei ole määritelty kiinteistöllä kerrallaan varastoitavan materiaalin määrästä. Asiasta on tullut huolestuneita yhteydenottoja naapurikiinteistöjen haltijoilta ja siitä on myös keskusteltu paloviranomaisen kanssa.

Ympäristönsuojelu on tehnyt kiinteistöllä tarkastuksen 20.5.2024 yhdessä toiminnanharjoittajan ja paloviranomaisen kanssa. Tarkastuksella on laadittu yhdessä raamit paloturvalliselle materiaalimäärälle kiinteistöllä. Tarkastukselta on tehty tarkastusmuistio, joka on hyväksytty kaikilla osapuolilla. Muistiossa on ollut mukana myös luonnos lausumasta.

Palokuormasta ei ole juurikaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Energiasektorin oppaissa on kuitenkin annettu ohjeistuksia aiheesta. Suositeltava auman muoto on pitkä ja kapea, ja sen suositeltu enimmäiskorkeus on 10 metriä. Kymmenen metriä korkeampien aumojen paloriski kasvaa. Hake- tai puruauman ehdottomana enimmäiskorkeutena pidetään 30 metriä. Mitä korkeampi auma on, sitä hankalampaa sen purkaminen tai katkaisu on palotilanteessa. Korkea ja jyrkkä auma lisää myös sen päällä toimivien koneiden kuljettajien työturvallisuusriskiä. Auman paloriski kasvaa, jos siihen on koottu eri kosteutta sisältäviä jakeita, se on paikallaan pitkään tai sen muoto on ”pyramidimainen”. Paloriskiä voidaan pienentää suojaamalla auma muovilla tai muulla vastaavalla materiaalilla, joka estää itsesyttymiselle tarpeellisen hapen saannin. Energiajakeet, joiden kosteus eroaa toisistaan, suositellaan sijoitettavaksi eri aumoihin. Auman läheisyydessä tulisi olla runsaasti tilaa materiaalin siirrolle niin, että auma pystytään tarvittaessa katkaisemaan palotilanteessa.

Lausumaksi ehdotetaan seuraavaa:

Purkupiha Oy:n Vääksyn materiaalinkäsittelylaitoksella voidaan käsitellä kerrallaan maksimissaan 2000 tonnia puujätettä. Muiden jätteiden jätemäärät tulee suhteuttaa käytettävissä olevaan käsittelyalaan sopivaksi. Minkään jätteen käsittelystä ja varastoinnista ei saa syntyä vaaraa tai haittaa lähialueelle.

Paloriskin vuoksi hakekasa saa olla maksimissaan 10 metriä korkea. Kasa tulee tehdä niin, että alueelle on pelastusajoneuvoilla esteetön pääsy ja kasaa pystyy sammuttamaan sen jokaiselta sivulta. Muodoltaan hakekasa pitää pyrkiä tekemään pitkäksi ja kapeaksi.

Perustelut

Lupaviranomainen voi toiminnanharjoittajan tai valvontaviranomaisen pyynnöstä saattaa ympäristöluvan tiedot ajan tasalle antamalla asiasta kirjallisen lausuman. Lausuma voidaan antaa, jos se on merkitykseltään

selventävä eikä sillä muuteta luvan tosiasiallista sisältöä niin, että muutoksesta voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka muutosta kenenkään oikeuteen tai etuun.

Asia on voitu ratkaista ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisella lausumalla. Muutos on merkitykseltään ainoastaan ympäristölupaa selventävä, eikä sillä muuteta luvan tosiasiallista sisältöä niin, että muutoksesta voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka muutosta kenenkään oikeuteen tai etuun.

Valmistelija	Ympäristötarkastaja Anniina Jäntti p. 044 778 0277, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Esittelijä	Ympäristötarkastaja Jäntti Anniina
Päätösehdotus	Asikkalan ympäristölautakunta katsoo, että Purkupiha Oy:lle myönnettyä ympäristölupaa voidaan selventää ympäristönsuojelulain 92 §:n tarkoittamalla tavalla esitetysti.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Satu Jaatinen saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17.04.