Tiedoksiantoasiat

KASOPLTK 23.04.2026 § 54

Seudullisen sivistysjohtajien ohjausryhmän kokouksten 11.2. ja 11.3. pöytäkirjat

Kiinteistöjen kunnossapito Päiväkoti Peuhis: Polygon on tehnyt päiväkodissa sisäilmatutkimuksia syksyn -25 ja kevään -26 aikana yksittäisistä lasten ja henkilöstön oireiluista johtuen. Samalla on tehty seurantaa pari vuotta sitten tapahtuneen vesivahingon johdosta. Tutkimusten perusteella Polygon on suositellut mm. ilmanvaihdon parantamista, ikkunoiden vaihtamista esiopetuksen tiloissa sekä muovimattojen poistamista varastotilasta 129 ja viereisestä keittiötilasta. Korjaustoimet tullaan tekemään ensi kesäpäivystys aikana. Asiasta on tiedotettu huoltajille ja henkilöstölle.

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.