

Lausunto: Kaapelin asentaminen Kalkkisten kanavan alitse

YMPLTK 08.09.2026 § 96
396/10.03.01.01/2026

Lupa- ja valvontavirasto pyytää Asikkalan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Elenia Verkko Oyj:n hakemaan lupaan asentaa kaapeli Kalkkisten kanavan alitse. Asian asiattunus on LVV-U/40405/2026. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 2.10.2026.

Elenia Verkko Oyj hakee vesilain mukaista lupaa 20 kV:n sähkökaapelin rakentamiselle Kymijoen vesistöön Asikkalan kunnassa. Kaapelin rantautumiskiinteistöt ovat 16-406-2-217 ja 16-406-3-429. Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 1 012 metriä ja se alittaa Kalkkisten yhteisen vesialueen 16-406-876-1. Alitus sijoittuu Väyläviraston ylläpitämän vesiväylän Kalkkisten kanavan–Heinolan väylän (8080) alitse. Väylän mitoitussyvyys on 3,0 metriä ja harausvyvyys 5 metriä.

Vesialueella kaapeli lasketaan lautalta veteen ja painotetaan niin, että se pysyy pohjassa. Rantojen läheisyydessä kaapeli kaivetaan pohjatason alapuolelle ja suojataan suojaputkella noin kahden metrin vesisyvyyteen asti. Kaapelin rantautumiskohdat merkitään kaapelitauluilla. Kaapelin sijoittamiseen maa- ja vesialueilla on saatu maanomistajien suostumukset. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa luvan myöntämisen jälkeen ja sen kesto vesistön alueella on arviolta noin yksi tunti ja rantautumiskohdissa yhteensä arviolta noin kolme tuntia. Hankealueen vesiliikenne on vilkasta kesä-, heinä- ja elokuussa. Kaapelin asentaminen kanavaan voi aiheuttaa hetkellisen vesiliikenteen pysäyttämisen. Arviolta vesiliikenne voidaan joutua pysäyttämään kaapelin asennuksen ajaksi molemmista suunnista maksimissaan noin kymmeneksi minuutiksi.

Hankkeen tarkoituksena on sähköistää Lammasojantien alueelle rakennettavat uudet sähköliittymät. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, muita suojelualueita, vedenottoalueita tai uimarantoja. Ranta-alueiden käyttö on pääasiassa virkistyskäyttöä ja harrastuskalastusta. Kaapelireitillä on vesiliikenneväylä, mutta hankkeella arvioidaan olevan vain vähäistä ja tilapäistä haittaa vesiliikenteelle rakentamisen aikana. Hakemuksen mukaan kaapeloinnilla ei ole vaikutusta vesistöön eikä sen käyttöön. Hanke on luonteeltaan pienimuotoinen, ja hakija on arvioinut sen vaikutukset ympäristöön, vesistön käyttöön, kalastukseen sekä virkistyskäyttöön vähäisiksi.

Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Kumpumäki
puh. 044 778 0271, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Kumpumäki Sanna

Päätösehdotus Elenia Verkko Oyj:n suunnitteleman kaapelin asentamisen Kalkkisten kanavan alitse on arvioitu aiheuttavan vain vähäistä haittaa vesialueelle tai muulle ympäristölle. Asikkalan ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.