

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä kiinteistöllä Aunela (16-421-6-117)

Asianosainen



Selostus

Asikkalan ympäristönsuojelusta haetaan poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä kohdasta 5.2. jätevesijärjestelmän etäisyys talousvesikaivosta.

Talousvesi otetaan kiinteistön porakaivosta, josta vesi pumpataan vesijohtoa pitkin rakennukseen. Päärakennuksen varustelutasoon kuuluu vesikäymälät, lämminvesivaraaja, pesukoneet sekä suihku. Kaikki jätevedet johdetaan pienpuhdistamoon Wehoputs 6, joka on asennettu vuonna 2007. Puhdistettu jätevesi imeytetään maaperään suodatuskentän avulla. Etäisyys talousvesikaivoon on 42 m. Asikkalan ympäristönsuojelumääräysten mukaan vähimmäisetäisyys jätevesien purkupaikasta talousvesikaivoon tulee olla vähintään 50 m. Saunassa on käytössä kantovesi, joka imeytetään imeytyskaivon avulla maaperään.

Perusteina poikkeamiselle päärakennuksen jätevesien käsittelyssä esitetään, että purkuputki ja puhdistamo sijaitsevat talousvesikaivoon nähden alarinteessä ja näin ollen veden virtaussuunta on talousvesikaivosta poispäin. Perusmaa on Wehoputs 6 puhdistamosta alarinteeseen päin kerrostunutta eli ensin päällä on sora- ja saven kerros ja sen alla on savi. Vesi suodattuu hyvin pintakerrosten ja puhdistamon jatkeeksi rakennetun maasuodatuskentän avulla. Purkuputkien päässä on tarkastus- ja näytteenotto-putket.

Jätevesijärjestelmä on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön, sen mitoitus on riittävä asukasmäärään nähden ja täyttää puhdistusvaatimukset.

Ympäristönsuojelu on pyytänyt asiasta lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen on lausunut 20.12.2024 tulleessa lausunnossaan seuraavaa:

Terveydensuojeluviranomaisen näkemys on, että jätevesien puhdistusprosessit eivät ensisijaisesti poista jätevedessä esiintyviä suolistoperäisiä mikrobeja. Niiden osalta tulee kyseeseen maaperäsuodattumisen puhdistava vaikutus. Näin ollen ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen on selkeä riskitekijä talousveden laadulle. Talousvesikaivon sijainti maastollisesti puhdistamon ja purkuputken yläpuolella kuitenkin pienentää riskiä, eikä terveydensuojelun osalta ole estettä poikkeamisen hyväksymiselle yksittäistapauksena.

Ympäristönsuojelutarkastaja

24.06.2025

§ 5/2025

Kiinteistön omistajan olisi hyvä huomioida, että mikäli poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä hyväksytään, kaivoveden hygieenistä laatua tulisi seurata säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi kaivon kunto tulee tarkastaa säännöllisesti.

Lupaharkinnassa tulee huomioida lisäksi, että kiinteistön jätevesien käsittelystä ei saa aiheutua vaaraa järveden virkistyskäytölle, vaikka järven rannalla ei olekaan yleistä uimarantaa.

Mikäli poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä hyväksytään, sen perusteet tulisi arvioida uudelleen, jos kiinteistön omistussuhteissa tai asukasmäärässä tapahtuu muutoksia.

Toimivallan peruste

Asikkalan kunnan hallintosäätö (Kunnanhallitus 26.5.2025 § 148 Valtuusto 9.6.2025 § 51)
Asikkalan ympäristölautakunta (YMPLTK 03.12.2024 § 105)

Päätös

Kiinteistölle Aunela (16-421-6-117) myönnetään poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä. Kiinteistön omistajan tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

1. Jätevesijärjestelmän käyttöä ja toimivuutta on tarkkailtava erityisellä tarkkuudella. Mikäli sen toiminnassa havaitaan muutoksia, jätevesijärjestelmä tulee päivittää tai huoltaa.
2. Kaivoveden hygieenista laatua tulee seurata säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein. Kaivon kunto tulee tarkastaa välittömästi ja tulevaisuudessa säännöllisesti.
3. Tämä poikkeaminen on voimassa vain hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta. Mikäli tilanne kiinteistöllä muuttuu, päätös raukeaa ja tilanne tulee ensisijaisesti saattaa määräysten mukaiseksi kiinteistöllä.

Jäntti Anniina
Ympäristönsuojelutarkastaja

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, www.asikkala.fi, 24.06.2025.

Maksu

180 € (Asikkalan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.3.2024 alkaen, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä)

Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja Anniina Jäntti
044 770 0277, ymparisto@asikkala.fi

Jakelu

Asianosainen
Ympäristölautakunta

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.06.2025.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.7.2025.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 31.07.2025.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 65100 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao(a)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42760

Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Asikkalan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 6, 17201 Vääksy
Käyntiosoite: Rusthollintie 2, 17200 Vääksy
Sähköpostiosoite: kirjaamo@asikkala.fi
Faksinumero: (03) 888 6268
Puhelinnumero: (03) 888 6111

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty